

WWIORB	Pkt	Dotychczasowe brzmienie WWIORB	Proponowane brzmienie WWIORB	Uzasadnienie (merytoryczne lub formalne) proponowanej zmiany	Autor zmiany
D-04.07.01	8.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWIORB dały wyniki pozytywne.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli: -wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, - co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWIORB, - nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania niniejszych WWIORB.	Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne. Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami). Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdzil się w wieloletniej praktyce.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.05A	8.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWIORB dały wyniki pozytywne.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli: -wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, - co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWIORB, - nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania niniejszych WWIORB.	Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne. Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami). Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdzil się w wieloletniej praktyce.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.05B	8.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWIORB dały wyniki pozytywne.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli: -wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, - co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWIORB, - nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania niniejszych WWIORB.	Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne. Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami). Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdzil się w wieloletniej praktyce.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.05C	8.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWIORB dały wyniki pozytywne.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli: -wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, - co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWIORB, - nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania niniejszych WWIORB.	Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne. Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami). Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdzil się w wieloletniej praktyce.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.13	8.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWIORB dały wyniki pozytywne.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWIORB, jeżeli: -wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, - co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWIORB, - nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłań i tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania niniejszych WWIORB.	Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne. Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami). Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdzil się w wieloletniej praktyce.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-04.07.01	8.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.05A	8.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.05B	8.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.05C	8.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.13	8.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.	W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 4.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.13	6.7.2. 6.8.3.	Numeracja tablic (dwie Tablice 7)	Należy zweryfikować numerację tablic.	Nie wymaga uzasadnienia.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.05B	8.1.	W przypadku przekroczenia wartości IRI wskazanych w tabeli 11, a mieszczących się w zakresie wartości podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6) należy zastosować potrącenia zgodnie z poniższym wzorem:	Propozycja usunięcia zapisu i zastosowania w tabeli 11 wartości podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6).	Nasuwa się pytanie natury prawniczej, czy można naliczać potrącenia (kary) za warstwę wykonaną zgodnie z USTAWĄ, a niezgodnie z WWIORB.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.
D-05.03.13	8.1.	W przypadku przekroczenia wartości IRI wskazanych w tabeli 7, a mieszczących się w zakresie wartości podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6) należy zastosować potrącenia zgodnie z poniższym wzorem:	Propozycja usunięcia zapisu i zastosowania w tabeli 7 wartości podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6).	Nasuwa się pytanie natury prawniczej, czy można naliczać potrącenia (kary) za warstwę wykonaną zgodnie z USTAWĄ, a niezgodnie z WWIORB.	ZBIGNIEW MALINOWSKI PRD-M SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYB.